

Type tilbakeslagsskring velges ut fra tabellen		AA	AF eller BA	CA eller GA	DA	EA
X	stort kryss: Løsning i hht. NS-EN 1717					
x	lite kryss: Alternative løsninger som aksepteres					
<b>GENERELLE KATEGORIER I NS-EN 1717. BENYTTES FOR TILKOBLINGER SOM IKKE ER OMTALT LENGRE NED TABELLEN</b>						
	Væskekategori 5: Væske som kan inneholde smittestoff: kloakk, naturgjødning, urensset ferskvann, sjøvann	X				
	Væskekategori 4: Væske som kan inneholde giftig stoff (merket med "dødninghode" på emballasjen)	X	X			
	Væskekategori 3: Væske som kan inneholde andre kjemikalier eller rengjøringsmidler ikke klassifisert som giftig	X	X	X	X	
	Væskekategori 2: Vann som kan ha forandret smak, lukt eller utseende, herunder ferdige næringsmidler (drikkevarer)	X	X	X	X	X
	Væskekategori 1: Rent drikkevann	X	X	X	X	X
<b>LANDBRUK</b>						
	Slangekran i/ utenfor driftsbygning	X	x			
	Drikkevannsanlegg for dyr	X	x	x	x	
	Melkeanlegg	X	X	X	X	
	Vanningsanlegg i drivhus	X	X			
	Slangekran eller annet uttak for utblanding av plantevernmidler	X	X			
<b>HELSEINSTITUSJONER</b>						
	Badekar med bunnfelling.	X	x			
	Bekkenspylere	X	x			
	Utstyr i rom for kirurgisk behandling	X	x			
	Utstyr i rom for obduksjon	X				
	Tilkoblet utstyr i kjemiske laboratorier	X	X			
	Tilkoblet utstyr i mikrobiologiske laboratorier	X				
<b>INDUSTRI</b>						
	Prosessutstyr og vaskeanlegg der det benyttes kjemikalier klassifisert som "giftig" eller "meget giftig"	X	X			
	Prosessutstyr og vaskeanlegg der det benyttes andre kjemikalier	X	X	X	X	
	Sirkulasjonsanlegg for varmtvann (vannbåren varme)	X	X	X	X	
	Kjølevannsanlegg med tilsatsstoffer	X	X	X	X	
	Kjølevannsanlegg uten tilsatsstoffer	X	X	X	X	x
	Anlegg der det er mulighet for å veksle mellom offentlig vannforsyning og egen vannkilde (inkl. sjøvann)	X	x			

<b>Type tilbakeslagsskring velges ut fra tabellen</b>		AA	AF eller BA	CA eller GA	DA	EA
X	stort kryss: Løsning i hht. NS-EN 1717					
x	lite kryss: Alternative løsninger som aksepteres					
<b>NÆRINGSMIDDELVIKRSOMHET</b>						
Dispensere for varme og kalde drikker		X	X	X	X	X
Oppvaskmaskiner		X	x	x		
CIP-anlegg		X	X	X	X	
Slangekraner og utstyr i slakterier og kjøttbearbeidende industri		X	x			
<b>ANNET</b>						
Fylling av brannbil eller andre tanker for rent vann (uten tillsatsstoffer)		X	X	X	X	X
Våtsprinkleranlegg uten tillsatsstoff (tørrsprinkleranlegg kommer ikke inn under bestemmelsene)		X	X	X		x
Våtsprinkleranlegg med tillsatsstoff (forutsatt at tillsatsstoffet ikke klassifiseres som giftig)		X	X	X		
Offentlig svømmebasseng		X	x			
Bilvaskehaller		X	X	X	X	
Pumpestasjoner og behandlingsanlegg for kloakk		X				
<b>BOLIG: FOR BOLIGER STILLER NS-EN 1717 NOE MINDRE STRENGE KRAV VED HØYE VÆSKEKATEGORIER</b>						
Utvendig kran (slangekran) samt vannforsyning til svømmebasseng		X	X	X	X	
Nedgravd vanningsystem		X	X	x		
Boliger med egen vannkilde som supplement til offentlig vannforsyning		X	x	x		

<i>Henvisninger:</i>		<i>Utarbeidet:</i>	september 2003	Asplan Viak AS
/1/	NS-EN 1717 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning, 1. utgave mars 2001	<i>Revidert:</i>	desember 2006	Asplan Viak AS